

# 03

## Leitungsauskunft

Unter [spartenauskunft.3k.mse@muenchen.de](mailto:spartenauskunft.3k.mse@muenchen.de) erhalten Sie zu Planungs- und Ausführungszwecken das Kanalkataster als PDF-Datei. Dieser Service ist kostenlos. Alle Angaben im Kanalkataster sind ohne Gewähr.

Falls Sie weitere Informationen zu vorhanden Kanalbauwerken und Anlagen benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Darüber hinaus können Sie die Infothek der MSE ([info.mse@muenchen.de](mailto:info.mse@muenchen.de)) kontaktieren.



- Kanalkatasterauskunft als PDF-Datei über [spartenauskunft.3k.mse@muenchen.de](mailto:spartenauskunft.3k.mse@muenchen.de) kostenlos erhältlich
- Bei Fragen oder für notwendige Informationen zu vorhandenen Kanalbauwerken und Anlagen, können Sie sich jederzeit an die Spartenauskunft wenden
- Darüber hinaus können Sie sich an die Infothek der MSE ([info.mse@muenchen.de](mailto:info.mse@muenchen.de)) wenden

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zu ausführlicheren Informationen und Ansprechpartner\*innen rund um das Thema „Schutz von Entsorgungsanlagen“ sowie zu weiteren Richtwertblättern. [stadt.muenchen.de/infos/wie-sie-unsere-kanale-schuetzen](http://stadt.muenchen.de/infos/wie-sie-unsere-kanale-schuetzen)



Die Münchner Stadtentwässerung in den sozialen Netzwerken:

Instagram  
[@msemuenchen](https://www.instagram.com/msemuenchen)

LinkedIn  
Münchner Stadtentwässerung

YouTube  
Münchner Stadtentwässerung

Wir sind für Sie da:  
[www.muenchen.de/mse](http://www.muenchen.de/mse)

Ein zertifizierter  
Umweltschutzbetrieb der Stadt

# 04

## Kontakt

Thema	Kontaktmöglichkeit	Adresse
<b>Zonenbüro</b> Zoneneinteilung, Zonen- und Geodaten- management	<a href="mailto:zonenbuero.tz2.bau@muenchen.de">zonenbuero.tz2.bau@muenchen.de</a>	Baureferat - Hauptabteilung Tiefbau, Zentrale Aufgaben Friedenstraße 40 81671 München
<b>Spartenauskunft</b> Spartenauskunft zum städtischen Kanalbestand	<a href="mailto:spartenauskunft.3k.mse@muenchen.de">spartenauskunft.3k.mse@muenchen.de</a>	Münchner Stadtentwässerung – Betrieb Friedenstraße 40 81671 München
<b>Planauskunft</b> Entwässerungspläne, Planverwaltung und -auskunft (Einsicht in Bestandspläne und Plankopien)	<a href="mailto:planauskunft.mse@muenchen.de">planauskunft.mse@muenchen.de</a>	Münchner Stadtentwässerung – Planauskunft und Planverwaltung Friedenstr. 40, 81671 München
<b>Erschließungsbüro</b> Erschließung eines Grundstücks	<a href="mailto:421.mse@muenchen.de">421.mse@muenchen.de</a>	Münchner Stadtentwässerung – Anwesensentwässerung Friedenstr. 40 81671 München
<b>Bauüberwachung</b> Entwässerungsleitungen privater Grundstücksentwässerungsanlagen	<a href="mailto:423.mse@muenchen.de">423.mse@muenchen.de</a>	Münchner Stadtentwässerung – Anwesensentwässerung Friedenstraße 40 81671 München
<b>Baureferat</b> private Baumaßnahmen in öffentl., gewidmeter Verkehrsfläche (Erinnerungsverfahren) Aufgrabungen im Straßenraum	<a href="mailto:tz5.bau@muenchen.de">tz5.bau@muenchen.de</a>	Baureferat – Hauptabteilung Tiefbau, Zentrale Aufgaben Friedenstraße 40 81671 München
<b>Mobilitätsreferat</b> Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (Aufgrabung beantr.)	<a href="mailto:baustellen.mor@muenchen.de">baustellen.mor@muenchen.de</a>	Mobilitätsreferat Implerstraße 9 81371 München
<b>Kanalwache</b> Betriebsstörungen allgemein	089 66 18 18	Münchner Stadtentwässerung – Betrieb
<b>Kanalbetriebsstation Ost</b> Betriebsstörungen im Gebiet Ost	<a href="mailto:312ost.mse@muenchen.de">312ost.mse@muenchen.de</a> 089 637 00 65	Münchner Stadtentwässerung – Betrieb Otto-Hahn-Ring 65 81739 München
<b>Kanalbetriebsstation West</b> Betriebsstörungen im Gebiet West	<a href="mailto:312west.mse@muenchen.de">312west.mse@muenchen.de</a> 089 818 963 870	Münchner Stadtentwässerung – Betrieb Bergsonstraße 120 81245 München



Merkblatt zum Schutz  
von Entsorgungsanlagen  
und -leitungen

# 01

## Verhalten bei Betriebsstörungen

### Was ist eine Betriebsstörung?

Jede Beschädigung des Kanalnetzes stellt eine Betriebsstörung dar. Rufen Sie uns an, wenn z.B. ein Straßenablauf (Gully) verstopft ist, bei Straßenabsenkungen durch Kanaleinbrüche, bei Betoneinleitungen in Straßenabläufen oder bei defekten Kanaldeckeln.

### Kontaktaufnahme mit der Kanalwache

Unsere Kanalwache steht Ihnen als erste Anlaufstelle im Falle von Beschädigungen (Betriebsstörung) rund um die Uhr zur Verfügung. Dort erreichen Sie jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner, der mit Ihnen das weitere Vorgehen bespricht.

i

Rufen Sie uns an!

24h, 7Tage erreichbar! [089 66 18 18](tel:089661818)



Hohlraumbildung



Betoneinleitung



Bohrpfahl



Suspensionseinleitung

Bitte handeln Sie zügig! Frühzeitige Meldungen von Beschädigungen können den Aufwand der Schadensbehebung erheblich reduzieren.

### Allgemeine Anfragen

Für allgemeine Anfragen nutzen Sie bitte die Kontaktmöglichkeiten in der Übersicht.

# 02

## Abstände zum Leitungsnetz

Die Verlegung von Versorgungsleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche unterliegt grundsätzlich einer Zoneneinteilung. Bei Fragen zur Zoneneinteilung wenden Sie sich bitte an das Zonenbüro des Baureferats unter [zonenbuero.tz2.bau@muenchen.de](mailto:zonenbuero.tz2.bau@muenchen.de).

Die ersten Kanäle entstanden bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aufgrund des teilweise hohen Alters der MSE-Kanäle, weicht deren Lage häufig von der aktuellen Zoneneinteilung ab. Berücksichtigen Sie diese Umstände bitte bei Ihrer Planung.

Zu Bestandsanlagen der Münchner Stadtentwässerung muss grundsätzlich ein paralleler/horizontaler lichter Mindestabstand von 1,00 m – unabhängig von der Zoneneinteilung – eingehalten werden. Falls sich darüber hinaus, aus der Einzelfallprüfung andere Abstände ergeben sollten, sind diese maßgeblich. Dadurch ist eine Anlagenbeschädigung ausgeschlossen und der erforderliche Verbau kann in die offene Baugrube eingebracht werden.

Eine Verlegung innerhalb der Kanaltrasse ist nicht gestattet.

Für die gewidmeten Flächen gibt es verschiedene Richtwertblätter, aus diesen können die notwendigen Abstände entnommen werden.

Die Einsteigschächte und Wartungsöffnungen zu den Kanalbauwerken sind für das Personal und die Reinigungsfahrzeuge der Münchner Stadtentwässerung freizuhalten.

Zum Schutz der Kanalbauwerke ist bei Baumpflanzungen und tiefwurzelnden Sträuchern in der Regel ein ausreichender Abstand > 2,50 m einzuhalten. Bei Einsteigschächten beträgt der Abstand in der Regel > 3,50 m.

In öffentlichen Grünflächen, nicht gewidmeten Straßenflächen und privaten Grundstücksflächen greift eine Kanalschutzzone, die in einer Dienstbarkeit oder im Bebauungsplan definiert ist. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld Ihrer Planung über die Größe der Kanalschutzzonen und Leitungsrechtsflächen. Diese Flächen sind von jeglicher Bebauung und Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern freizuhalten.



i

- Bei der Einbringung von Versorgungsleitungen muss ein paralleler/horizontaler lichter Mindestabstand von 1,00 m eingehalten werden
- Alle Schachtbauwerke und Straßenabläufe sind freizuhalten
- Bei Baumpflanzungen und Sträuchern beträgt der Mindestabstand in der Regel > 2,50 m, zu Einsteigschächten in der Regel > 3,50 m
- Bitte informieren Sie sich im Vorfeld Ihrer Planung über die Größe der Kanalschutzzonen in öffentlichen Grünflächen und nicht gewidmeten Straßenflächen sowie in privaten Grundstücksflächen