

Antragsverfahren

Antragsstellung

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Abnahme der Brandmeldeanlage



Landeshauptstadt München

Kreisverwaltungsreferat

Hauptabteilung IV Branddirektion

Sachgebiet Kundendienst AÜA

KVR-IV-BD-IT 35

Telefon: (089) 2353-93112

E-Mail: bfm.brandmeldeanlagen.kvr@muenchen.de

Bestätigung 4

Bestätigung der Betreibenden (Teil 1 & 2) und der Errichterfirma (Teil 3) der Brandmeldeanlage.

Teil 1 Angaben zum Objekt

1.1 Straße, Haus-Nr.: _____

1.2 Postleitzahl, Ort: _____

1.3 Betreibende der Brandmeldeanlage:

Firma: _____

Register-Nr. soweit zutreffend _____

Name: _____

Straße, Haus-Nr.: _____

Postleitzahl, Ort: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

1.4 Zustellungsbevollmächtigte Person Wie Punkt 1.3 Wie Punkt 1.4

Firma: _____

Name: _____

Straße, Haus-Nr.: _____

Postleitzahl, Ort: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

1.5 Ansprechpartner*in für die Feuerwehr im Störfall:

Name: _____ Mobil: _____ E-Mail: _____

Name: _____ Mobil: _____ E-Mail: _____

Name: _____ Mobil: _____ E-Mail: _____

Antragsverfahren

Antragsstellung
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4

Abnahme der Brandmeldeanlage



Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat
Hauptabteilung IV Branddirektion

Sachgebiet Kundendienst AÜA
KVR-IV-BD-IT 35
Telefon: (089) 2353-93112
E-Mail: bfm.brandmeldeanlagen.kvr@muenchen.de

Teil 2 Bestätigung der Betreibenden der Brandmeldeanlage

- 2.1 Die Betreibenden oder eine entsprechend bevollmächtigte Person ist zum Termin der Abnahme anwesend
- 2.2 Die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Löschanlage (sofern vorhanden) wird durch den Prüfbericht oder die SprüfV-Bescheinigung bestätigt
- 2.3 Die Bestätigung über die ordnungsgemäße Ausführung einer stationären Löschanlage (sofern vorhanden) liegt vor (Bestätigung 3-Teil B)
- 2.4 Die Löschanlage/n (sofern vorhanden) ist/sind mit der entsprechenden Meldergruppe, Sprinklergruppe und dem Wirkungsbereich beschriftet
- 2.5 Der Instandhaltungsvertrag für die Brandmeldeanlage / Löschanlage (sofern vorhanden) liegt zur Einsicht vor
- 2.6 Störungen aus der Brandmeldeanlage werden an eine ständig besetzte Stelle weitergeleitet:
Annahmestelle:
(Firma, Name,
Anschrift Telefon, E-
Mail) _____
- 2.7 Die freie und ungehinderte Zufahrt sowie der unfallfreie Zugang zu allen von der Brandmeldeanlage überwachten Bereichen wird der Feuerwehr gewährleistet
- 2.8 Der gewaltfreie Zugang zu allen von der Brandmeldeanlage überwachten Bereichen wird der Feuerwehr gewährleistet
- 2.9 Der/Die zur Bestückung des Feuerwehr-Schlüsseldepots (FSD) benötigte/n Schließzylinder und Schlüssel sind vorhanden (sofern zutreffend)
- 2.10 Die benötigten Schließzylinder der Feuerwehr-Schließung München sind vorhanden
- 2.11 In allen Treppenträumen ist die geforderten Etagenbeschriftungen vorhanden
- 2.12 Alle Treppenraumzugänge und Gebäude sind wie gefordert und analog zu den Feuerwehr-Laufkarten beschriftet

Die Betreibende der Brandmeldeanlage bestätigen die Richtigkeit der Angaben mit der Unterschrift.

Ort, Datum

Name

Unterschrift
Alternativ:
Digitale Signatur

Antragsverfahren

Antragsstellung

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Abnahme der Brandmeldeanlage



Landeshauptstadt München

Kreisverwaltungsreferat

Hauptabteilung IV Branddirektion

Sachgebiet Kundendienst AÜA

KVR-IV-BD-IT 35

Telefon: (089) 2353-93112

E-Mail: bfm.brandmeldeanlagen.kvr@muenchen.de

Teil 3 Bestätigung der Errichterfirma

3.1 Errichter der Brandmeldeanlage

Firma: _____

Name: _____

Straße, Haus-Nr.: _____

Postleitzahl, Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

- 3.2 Die Errichterfirma der Brandmeldeanlage ist zum Termin der Abnahme anwesend
- 3.3 Die Beschilderung von der öffentlichen Fläche zur BMZ ist ordnungsgemäß montiert
- 3.4 Die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Brandmeldeanlage wird durch den Prüfbericht oder die SprüfV-Bescheinigung bestätigt
- 3.5 Die Bestätigung über die ordnungsgemäße Ausführung der Brandmeldeanlage ist vorhanden (Bestätigung 3-Teil A)
- 3.6 Die Feuerwehr-Laufkarten sind vollzählig vorhanden und gemäß den Anforderungen der DIN 14675 sowie der AB-BMA hinterlegt
- 3.7 Alle Komponenten der Brandmeldeanlage wurden entsprechend der VDE 0833 Teil 1 u. Teil 2, der DIN 14675 und den Vorgaben der Branddirektion AB-BMA errichtet und auf die richtige Funktion und Anzeige geprüft
- 3.8 Alle Melderbeschriftungen sind ordnungsgemäß angebracht
- 3.9 Die Meldergruppenübersicht ist fest und dauerhaft in der BMZ angebracht. Die Meldergruppenübersicht, die FAT-Anzeige und die Feuerwehr-Laufkarten stimmen überein
- 3.10 Sperrschilder und Reservegläser sind in einem Behältnis bei der BMZ für die Feuerwehr hinterlegt

Die Errichterfirma der Brandmeldeanlage bestätigt die Richtigkeit der Angaben mit der Unterschrift.

Ort, Datum

Name

Unterschrift

Alternativ:

Digitale Signatur