Meldergruppenübersicht

Musterobjekt, Musterstraße 16
München

Instandhaltungsfirma: Muster-Elektroanlagen, Musterstraße 1, 00000 München
Tel.089 / 12 34 56, Fax: 089 / 12 34 567
Notdienst: 089 / 99 99 99

Melder-gruppe	Gebäude	Etage	Raum	Löschanlage	Hand-feu.M.	autom. M.	Bemerkung
1	Hochhaus	EG-2.OG	Büros	Sprin.Gr. 1			3 Strömungswächter
1001	Hochhaus	3.UG	Büros	Sprin.Gr. 1			Strömungswächter 1/1
1002	Hochhaus	1.OG	Büros	Sprin.Gr. 1			Strömungswächter 1/2
1003	Hochhaus	2.OG	Büros	Sprin.Gr. 1			Strömungswächter 1/3
2	Gebäude A	1.UG-2.UG	Lager	Sprin.Gr. 2			Sprinkleranlage
3	Gebäude B	1.UG-2.UG	Lager	Sprin.Gr. 3			Sprinkleranlage
4	Gebäude C	2.UG-2.UG	Lager	Sprin.Gr. 4			Sprinkleranlage
5	Gebäude D	EG	Serverraum	Löschbereich 1			Inergen-Löschanlage
6	Gebäude A	EG	Kantine	Löschbereich 2			CO2-Löschanlage
10	Bauteil 3	EG-4.OG	Treppenraum TR 2		5		
11	Bauteil1	5.OG	Flur		1		
12	Gebäude B	EG	Flur		1		
20	Bauteil 3	1.OG	Toiletten			2	
21	Hochhaus	4.UG	Technikraum			1	
22	Bauteil1	4.OG	Flur			2	Zwischendecke
23	Bauteil2	3.OG	Flur			4	Doppelboden
24	Beiteil B	2.OG	Besprechung			1	Zwischendecke
25	Hochhaus	9.OG	Nutzungseinheit			4	Feuerwehraufzug
26		EG	Hörsaal			1	Ansaugrauchmelder
27	Beiteil 3	1.UG	Tiefgarage			1	Sensorkabelmelder
28		EG	Produktion			1	Infrarotmessstrecke
29	Hochhaus	3.UG-11.OG	Aufzugsschacht			1	Ansaugrauchmelder
30	Bauteil C	EG	Labor			12	Reinraum / OP
31	Haus G	1.OG	Lager			8	ohne ÜE-Auslösung
998							FSE-mechanisch
999							FSE-Fernauslösung

Stand: 10.03.2021

Summe:	9	7	38