

Antragsverfahren

Antragsstellung

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Abnahme der Brandmeldeanlage



Landeshauptstadt München

Kreisverwaltungsreferat

Hauptabteilung IV Branddirektion

Sachgebiet Kundendienst AÜA

KVR-IV-BD-IT 35

Telefon: (089) 2353-93112

E-Mail: bfm.brandmeldeanlagen.kvr@muenchen.de

Bestätigung 4

Erfüllung der Voraussetzungen zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage

Teil 1 Angaben zum Objekt

1.1 Straße, Haus-Nr.: _____

1.2 Postleitzahl, Ort: _____

1.3 Melder-ID: 14 _____

1.4 Betreiber der Brandmeldeanlage:

Firma: _____

Name: _____

Straße, Haus-Nr.: _____

Postleitzahl, Ort: _____

Telefon: _____

1.5 Kostenträger für die Aufschaltung der Brandmeldeanlage: Wie Punkt 1.4

Firma: _____

Name: _____

Straße, Haus-Nr.: _____

Postleitzahl, Ort: _____

1.6 Kostenträger für die laufenden Kosten: Wie Punkt 1.4 Wie Punkt 1.5

Firma: _____

Name: _____

Straße, Haus-Nr.: _____

Postleitzahl, Ort: _____

1.7 Ansprechpartner für die Feuerwehr:

Name: _____ Tel.: _____ Mobil.: _____

Name: _____ Tel.: _____ Mobil.: _____

Name: _____ Tel.: _____ Mobil.: _____

Antragsverfahren

Antragsstellung
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4

Abnahme der Brandmeldeanlage



Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat
Hauptabteilung IV Branddirektion

Sachgebiet Kundendienst AÜA
KVR-IV-BD-IT 35
Telefon: (089) 2353-93112
E-Mail: bfm.brandmeldeanlagen.kvr@muenchen.de

Teil 2 Bestätigung des Betreibers der Brandmeldeanlage

- 2.1 Der Betreiber oder ein entsprechend Bevollmächtigter ist zum Termin der Abnahme anwesend.
- 2.2 Der Prüfbericht der Löschanlage/n (SPrüfV), sofern vorhanden, liegt vor und bestätigt die Mängelfreiheit.
- 2.3 Die Bestätigung über die ordnungsgemäße Ausführung der stationären Löschanlage/n, sofern vorhanden, liegt vor (Bestätigung 3-Teil B).
- 2.4 Die Löschanlage/n, sofern vorhanden, ist/sind mit der entsprechenden Meldergruppe, Sprinklergruppe und dem Wirkungsbereich beschriftet.
- 2.5 Der Instandhaltungsvertrag für die Löschanlage, sofern vorhanden, liegt zur Einsicht vor.
- 2.6 Störungen aus der Brandmeldeanlage werden an eine ständig besetzte Stelle weitergeleitet:
Annahmestelle:
(Name, Telefon) _____
- 2.7 Die freie und ungehinderte Zufahrt sowie der unfallfreie Zugang zu allen von der Brandmeldeanlage überwachten Bereichen wird der Feuerwehr gewährleistet.
- 2.8 Der gewaltfreie Zugang zu allen von der Brandmeldeanlage überwachten Bereichen wird der Feuerwehr gewährleistet.
- 2.9 Der/Die zur Bestückung des Feuerwehr-Schlüsseldepots (FSD) benötigte/n Schließzylinder und Schlüssel sind vorhanden.
- 2.10 Die benötigten Schließzylinder der Feuerwehr-Schließung München sind vorhanden.
- 2.11 In allen Treppenträumen ist die geforderten Etagenbeschriftungen vorhanden.
- 2.12 Alle Treppenraumzugänge und Gebäude sind wie gefordert und analog zu den Feuerwehr-Laufkarten beschriftet.

Der **Betreiber der Brandmeldeanlage** bestätigt die Richtigkeit dieser Angaben (**Teil 1 und 2**) mit der Unterschrift.

Ort, Datum

Name

Unterschrift

Antragsverfahren

Antragsstellung

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Abnahme der Brandmeldeanlage



Landeshauptstadt München

Kreisverwaltungsreferat

Hauptabteilung IV Branddirektion

Sachgebiet Kundendienst AÜA

KVR-IV-BD-IT 35

Telefon: (089) 2353-93112

E-Mail: bfm.brandmeldeanlagen.kvr@muenchen.de

Teil 3 Bestätigung des Errichters der Brandmeldeanlage

3.1 Errichter der Brandmeldeanlage

Firma: _____

Name: _____

Straße, Haus-Nr.: _____

Postleitzahl, Ort: _____

Telefon: _____

- 3.2 Die Errichterfirma der Brandmeldeanlage ist zum Termin der Abnahme anwesend.
- 3.3 Die Beschilderung von der öffentlichen Fläche zur BMZ ist ordnungsgemäß montiert.
- 3.4 Der Prüfbericht der Brandmeldeanlage (SPrüfV) liegt vor und bestätigt die Mängelfreiheit.
- 3.5 Die Bestätigung über die ordnungsgemäße Ausführung der Brandmeldeanlage ist vorhanden (Bestätigung 3-Teil A)
- 3.6 Die Feuerwehr-Laufkarten sind vollzählig vorhanden und gemäß den Anforderungen der DIN 14675 sowie der TAB München hinterlegt.
- 3.7 Alle Melderbeschriftungen sind ordnungsgemäß angebracht.
- 3.8 Die Meldergruppenübersicht ist fest und dauerhaft in der BMZ angebracht. Die Meldergruppenübersicht, die FAT-Anzeige und die Feuerwehr-Laufkarten stimmen überein.
- 3.9 Sperrschilder und Reservegläser sind in einem Behältnis bei der BMZ für die Feuerwehr hinterlegt

Der **Errichter der Brandmeldeanlage** bestätigt die Richtigkeit dieser Angaben (Teil 3) mit der Unterschrift.

Ort, Datum

Name

Unterschrift